



# I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## E. ANUNCIOS

### E.2. Otros Anuncios Oficiales

#### CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

##### Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Segovia

*INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de la autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y autorización administrativa de construcción del proyecto para SEG845 ADN LAMT PPI710 Carbonero 2 10, a CT 40C117, en el término municipal de Carbonero el Mayor (Segovia). Expte.: AT-14149.*

A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en los artículos 9 y 25 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, y de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento de Expropiación de 26 de abril de 1957, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración en concreto de utilidad pública y autorización administrativa de construcción del proyecto cuyas características principales son las siguientes:

- a) *Peticionario:* UFD Distribución Electricidad, S.A.
- b) *Objeto:* Se proyecta adecuar al nuevo reglamento la LAMT PPI710 CARBONERO 2 10 existente y mejorar la calidad de suministros del CT 40C117.
- c) *Término Municipal:* Sacramenia (Segovia).
- d) *Características:* Desmontaje del tramo de 590 metros de la línea aérea de alta tensión denominada PPI710 CARBONERO 2 10 existente, entre el apoyo n.º 1 a instalar hasta el apoyo n.º 39-11 a mantener, desmontando a su vez los apoyos n.º 39-2 hasta 39-10, retensando el vano existente entre el apoyo existente n.º 39-1 y el nuevo apoyo n.º 1. Nueva línea subterránea de alta tensión a 15 kV de 5 metros de longitud con conductor RHZ1-2OL 12/20KV 3x(1X240), con inicio en nuevo paso aéreo a subterráneo en apoyo n.º 1 y final en empalme junto apoyo n.º 39-2, para dar continuidad a la línea ya existente que alimentaba el CT 40C116 n.º 1 «Bernardos». Nueva línea subterránea de alta tensión a 15 kV de 66 metros de longitud con conductor RHZ1-2OL 12/20KV 3x(1X240), con inicio en nuevo paseo aéreo a subterráneo proyectado en apoyo existente n.º 39-12, y final en celda de línea del CT 40C117 «Arroyo la Mina n.º 4», para cerrar el bucle con la línea PPI710. Desmantelamiento interior del CT 40C117 existente, aprovechando la caseta del mismo e instalando un nuevo transformador de 400 KVAS 17,5/15 B2 en sustitución del actual transformador 400 KVAS 17,5/15 B2/B1, y asimismo, se instala una nueva celda de línea con corte en SF6 y telecontrolada resultando con las existente 3L+1P, acondicionando a su vez las ventilaciones del CT y el foso de recogida de aceite.

- e) *Órgano Instructor y competente para resolver:* Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Segovia.
- f) *Plazo para resolver:* 3 meses siendo el silencio administrativo desestimatorio.
- g) *Presupuesto:* 52.300,74 €.

La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos afectados, que figuran en el ANEXO I, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan, así como en la página web de la Junta de Castilla y León en la sección correspondiente a Energía y Minería ([www.energia.jcyl.es](http://www.energia.jcyl.es)), y formular las alegaciones que considere oportunas, ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Segovia presentándolas en el plazo de veinte días a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa igualmente a los efectos previstos en el Art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Las dependencias administrativas donde se puede examinarse el proyecto, en días hábiles de lunes a viernes de 09 a 14 horas son:

*Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, domicilio: Plaza de la Merced, 12, teléfono 921 417 384.*

Segovia, 28 de noviembre de 2019.

*El Jefe del Servicio Industria,  
Comercio y Economía,  
(P.D. Resolución del Delegado Territorial  
de Segovia de 21/01/2004)  
P.S. El Secretario Técnico  
(Resolución del Delegado Territorial  
de 19/01/2018)  
Fdo.: JUAN CARLOS BLANCO GARCÍA*



## ANEXO I

«PROYECTO PARA SEG845 ADN LAMT PPI710 CARBONERO 2 10, A CT 40C117»

### RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

T.M.	DATOS DE PROYECTO									DATOS CATASTRALES		PROPIETARIO	NIF	NATURALEZA	
	N.º Finca	LÍNEA AÉREA					LÍNEA SUBTERRÁNEA			Ocup. temp (m²)	Polígono				Parcela
		Apoyos			Vuelo (m.l.)	Serv. Perm. (m²)	Long (m.l.)	Sup							
		N.º	Cant.	Sup. (m²)											
Carbonero El Mayor	1	-	-	-	14,38	138,19	-	-	43,14	49	5029	Ricardo Migueláñez Cecilia María Migueláñez Cecilia	*3*0*7*5A *3*4*4*0S	Secano	
Carbonero El Mayor	2	-	-	-	-	63,11	-	-	-	49	5931	Pascual Rincón Herrero María Carmen Rincón Frutos Teresa de Jesús Rincón Frutos Hdros. de Felisa Rincón Herrero Hdros. de Marina Rincón Herrero	0*3*8*9*M 0*4*7*3*W 0*4*6*2*B 0*3*1*6*Y 0*3*4*5*Z	Secano	
Carbonero El Mayor	3	-	-	-	-	116,13	-	-	-	Referencia Catastral 3537705UL9533N0001YU		Hdros. de Anastasio Rubia Pedrazuela	03**8**9W	Improductivo	
Carbonero El Mayor	4	1	1	9,61	23,49	212,84	4,25	13,36	233,22	Referencia Catastral 3537704UL9533N0001BU		Ricardo Migueláñez Cecilia	*3*0*7*5A	Improductivo	